NA CEVNI VENTILATOR
V PODSTREHI, SPIRO CEV
DN200; 200m3/h; 80Pa

NA CEVNI VENTILATOR
V PODSTREHI, SPIRO CEV
DN200; 200m3/h; 80Pa

VZIDNA OMARICA
Z RAZDELILCEM-HLAJENJE

NA CEVNI VENTILATOR
V PODSTREHI

tloris mansarde

LEGENDA SIMBOLOV

- STIKALO- MANJŠE
- STIKALO- MENJALNO
- STIKALO- KRIŽNO
- STIKALO- SERIJSKO
- TIPKALO
- STIKALO- STOPNIŠČNO
- FLUORESCENTNA SVETILKA
- SVETILKA S VTIČNICO
- VTIČNICA- STROPNA
- LUSTERNICE
- SVETILKA- REFLEKTORSKA
- SVETILKA S STIKALOM
- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA NCP-44470
- OPTIČNI DIMNI JAVLJALNIK S PODNOŽJEM
- JAVLJALNIK PLINA
- VMESNIK
- POŽARNA LOPUTA
- BREZŽIČNA INTERNET POSTAJA
- SMS VTIČNICA 230V
- VTIČNICA 230V S PORNIKOM
- VTIČNICA 400V
- TIPSKI PRIKLJUČEK
- PARAPETNI KANAL
- TELEFONSKA VTIČNICA
- INTERNA VTIČNICA
- TELEKOMUNIKACIJSKA VTIČNICA
- VARNOSTNA SVETILKA
- RAZDELILNIK
- IZENČEN POTENCIALA
- PARAPETNI VENTILATORSKI KONVEKTOR
- AKUMULATORSKA BATERIJA– SUHA 12V;
- ZUNANJA SIGNALNA LUČ S SIRENO
- OKENSKA ODPRTINA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE
- POŽARNA CENTRALA S KOMUNIKATORJEM
- IZOLATOR
- IR senzor
- alarmna centrala
- tipkovnica

Projektiranje, montažo, svetovanje in nadzor v elektrotehniki	Investitor/naročnik:	OBČINA ROGATEC Ceste 11, 3252 Rogatec
elgro MARJAN GROBELŠEK s.p. Veroče 26, Podčetrtek	Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PRISTAVE GRAŠČINE STRMOL – ROGATEC
Odg. vodja proj.	TIHOMIR DAIČ, u.d.i.a. 2695– A 0242	Št. projekta: 1300–09
Odg. proj.	Marjan Grobelšek inž.el. IZS E– 9063	Vrsta proj. dokumen.: PZI Datum:December 09 Merilo: 1:50
Vrsta načrta:	ELEKTRIČNE NAPELJAVE,NAPRAVE,OPREMA	Št. načrta: 06–E–09
Vsebina risbe:	TLORIS MANSARDE	List: 3 Listov: 14

AutoCAD 2007
22.04.07
D+13
40 x 141
0,57 m2
TORRING d.o.o.

PREZRAČEVALNA
NAPRAVA Z
VRAČANJEM ENERGIJE

CEVNI VENTILATOR,
V= 200 m3/h
V PODSTREHI

VODENO 0,5m NAD
STREHO

SPIRO CEV
DN200

PREZRAČEVALNA
NAPRAVA Z
VRAČANJEM ENERGIJE

IZPIH IZRABLJENEGA
ZRAKA
AZR–2/3,345x400mm

1600 m3/h,5,6 m/s
400 x 200 mm

300 x 500 mm,
w=3,0 m/s

300 x 500 mm,
w=3,0 m/s

440 x 600 mm

PREZRAČEVALNA NAPRAVA Z GRELNIM REGISTROM
Qp=4,6 kW,50/40 stC
IN TOPLOTNO ČRPALKO ZA POHLAJEVANJE ZRAKA
Qh=8,1 kW
V=1600 m3/h,Nel=1400 W
dim. 2900 x 800 x 1000 mm

ZAJEM SVEŽEGA
ZRAKA
AZR–2/3,345x400mm

DN 20

DN 25,50/40 stC

1500 m3/h,5,2 m/s
400 x 200 mm

300 x 500 mm,
w=2,8 m/s

440 x 600 mm

440 x 600 mm

PREZRAČEVALNA NAPRAVA Z GRELNIM REGISTROM
Qp=4,6 kW,50/40 stC
IN TOPLOTNO ČRPALKO ZA POHLAJEVANJE ZRAKA
Qh=8,1 kW
V=1500 m3/h,Nel=1400 W
dim. 2900 x 800 x 1000 mm

DN 20

ZAJEM SVEŽEGA
ZRAKA
AZR–2/3,345x400mm

IZPIH IZRABLJENEGA
ZRAKA
AZR–2/3,345x400mm

SPIRO CEV DN 200,H=0,5 m NAD STREHO

CEVNI VENTILATOR
V PODSTREHI
V= 250 m3/h

LEGENDA SIMBOLOV

- STIKALO- MANJŠE
- STIKALO- MENJALNO
- STIKALO- KRIŽNO
- STIKALO- SERIJSKO
- TIPKALO
- STIKALO- STOPNIŠČNO
- FLUORESCENTNA SVETILKA
- SVETILKA S VTIČNICO
- VTIČNICA- STROPNA
- LUSTERNICE
- SVETILKA- REFLEKTORSKA
- SVETILKA S STIKALOM
- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA NCP–44470
- OPTIČNI DIMNI JAVLJALNIK S PODNOŽJEM
- JAVLJALNIK PLINA
- VMESNIK
- POŽARNA LOPUTA
- SMS VTIČNICA 230V
- VTIČNICA 230V S PORNIKOM
- VTIČNICA 400V
- TIPSKI PRIKLJUČEK
- PARAPETNI KANAL
- TELEFONSKA VTIČNICA
- INTERNA VTIČNICA
- TELEKOMUNIKACIJSKA VTIČNICA
- VARNOSTNA SVETILKA
- RAZDELILNIK
- IZENČEN POTENCIALA
- PARAPETNI VENTILATORSKI KONVEKTOR
- AKUMULATORSKA BATERIJA– SUHA 12V;
- ZUNANJA SIGNALNA LUČ S SIRENO
- OKENSKA ODPRTINA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE
- POŽARNA CENTRALA S KOMUNIKATORJEM
- IZOLATOR
- IR senzor
- alarmna centrala
- tipkovnica

Projektiranje, montažo, svetovanje in nadzor v elektrotehniki	Investitor/naročnik:	OBČINA ROGATEC Ceste 11, 3252 Rogatec
elgro MARJAN GROBELŠEK s.p. Veroče 26, Podčetrtek	Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI PRISTAVE GRAŠČINE STRMOL – ROGATEC
Odg. vodja proj.	TIHOMIR DAIČ, u.d.i.a. 2695– A 0242	Št. projekta: 1300–09
Odg. proj.	Marjan Grobelšek inž.el. IZS E– 9063	Vrsta proj. dokumen.: PZI Datum:December 09 Merilo: 1:50
Vrsta načrta:	ELEKTRIČNE NAPELJAVE,NAPRAVE,OPREMA	Št. načrta: 06–E–09
Vsebina risbe:	TLORIS PODSTREŠJA	List: 4 Listov: 14

NI DOVOLJENO SPREMINJATI NAČRTA BREZ SOGLASJA PROJEKTANTA