

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. Vprašanje

Prosimo Vas, če nam lahko za potrebe izdelave ponudbe sporočite, kaj od opreme objekta – natančno specificirati - ni predmet ponujanja ter ali je v ponudbi upoštevati tudi športni pod-TLAK (masivni parket), ki je sicer naveden v projektni nalogi – str.69.

1. Odgovor

Naročilo je zastavljeno brez opreme telovadnice (tribune, koši, semaforji, ločevalne zavese) in brez izvedbe športnega poda v telovadnici. Ponudnik pri pripravi ponudbe (obrazec ponudba (OBR-2) in obrazec strukture ponudbene cene (OBR-2a) v ponudbeno ceno ne vključi opreme in športnega poda.

2. Vprašanje

Ali lahko iz vaših navedb smatramo, da potem za ponudbo ne upoštevamo tudi športne pomične opreme (npr. goli, žoge, mize, letveniki, telovadna orodja, blazine..)

2. Odgovor

V ponudbi ne pričakujemo nobene športne opreme (goli, koši, plezalna stena, letveniki, orodja, blazine).

3. Vprašanje

Izvedba športnega poda v telovadnici je načeloma povezana z izvedbo talnega ogrevanja. V naši prejšnji ponudbi (na prvem razpisu) smo predvideli suhomontažno izvedbo z leseno podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in vmes položenim sistemom ogrevanja, ker je bilo to po naši kalkulaciji investicijsko bistveno ugodnejše kot izvedba z mikroarmiranim betonskim estrihom in v estrihu položenim razvodom ogrevanja. Z izključitvijo izvedbe športnega poda iz razpisa posledično pogojujemo izvedbo estriha ter definiramo samo eno izvedbo športnega poda, kar pa je po naši oceni bistveno dražja rešitev.

3. Odgovor

Športni pod v telovadnici v celoti (podkonstrukcija: blažilni sloj, distančniki, slepi pod; in finalni tlak) bo financiran iz drugega vira, a izveden predvidoma v istem terminskem planu kot bi bili podi izvedeni sicer. To pomeni, da je predmet aktualne ponudbe samo izvedba talnega gretja v športnem podu, športni pod pa ne. Predmet aktualne ponudbe naj bo tudi talna plošča in hidroizolacijski sloj.

4. Vprašanje

Ponudbo smo oddajali že pri prvi objavi javnega naročila (JN2350). Odločili smo se, da ponovno preučimo celotno dokumentacijo ter se ponovno prijavimo, vendar bi predložili stare priloge in zahtevana potrdila. Ali je to dopustno?

4. Odgovor

Občina Rogatec je morala prekiniti postopek javnega naročanja, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, z dne 1.4.2008, "Izvedba nadomestne gradnje in izvedba arhitekturnega natečaja za projektiranje PGD, PZI-športna dvorana Rogatec". S 23.5.2008 je pričela novo javno naročanje "Projektiranje PGD, PZI in izvedba nadomestne gradnje - športna dvorana Rogatec", ki predstavlja samostojno javno

naročilo in ni vezano na prejšnje. Zaradi navedenega je ob prijavi potrebno predložiti potrdila in priloge, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in ustrezajo vsem pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji.