

IZVEDBA NADOMESTNE GRADNJE IN IZVEDBA ARHITEKTURNEGA NATEČAJA ZA PROJEKTIRANJE PGD, PZI – ŠPORTNA DVORANA ROGATEC

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

1. Prosim Vas, če nam lahko za potrebe izdelave ponudbe na javni razpis JN2350/2008_IZVEDBA NADOMESTNE GRADNJE IN IZVEDBA ARHITEKTURNEGA NATEČAJA ZA PROJEKTIRANJE PGD, PZI - ŠPORTNA DVORANA ROGATEC z dne 1.4.2008, posredujete geološko geomehansko poročilo o pogojih temeljenja objekta

Geotehnično poročilo je dodano razpisni dokumentaciji na spletni strani Občine Rogatec, <http://www.rogatec.net/rogatec.asp?stran=4&p1=4&p2=1&p3=1>.

2. Prosim za dodatno pojasnilo zahtevanih potrjenih referen:
- Na OBR-8 so zahtevane potrjene reference o izvedbi objektov nizke (?) gradnje v zadnjih petih letih v skupni (?) vrednosti nad 2 mio. Ali to drži ?

Na spletni strani Občine Rogatec je dodan popravek razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na reference in nov OBR 8.

3. Prosim vas, da nam poveste ali je predmet ponudbe samo športna dvorana, oziroma v kakšni oddaljenosti od športne dvorane zadevo obdelujemo.

Območje obdelave okrog objekta:

Območje obdelave (izvajanje ureditvenih del na okolju objekta) je ozko: obdela se zgolj vzpostavitev neposrednega okolja (najmanj 1m okrog objekta postavitev robnikov in nasutje s krogliami ter zasaditev zelenice do obstoječe), izdelava utrjenih dovoznih poti do gospodarskih vhodov na vzhodu in zahodu objekta v širini 3,00 m, iz travnih plošč, v ostalem pa se objekt priključi na že izvedene asfaltne poti na severni strani objekta osnovne šole. Zagotovitev parkirišč in drugih prometnih površin v okolici ni predmet projekta in ponudbe.

4. Na strani 6 idejnega projekta se omenjajo paneli sončnih celic za proizvodnjo električne energije. Prosim, če navedete predvideno moč proizvedene energije, saj to vpliva na površino celic in posledično na višino investicije. Ali je predvideno, da se energija odvaja v omrežje ali bo le za lastne potrebe.

Predvideno je le, da se kot opcija ponudi tudi fotovoltaika na strehi. Za to se lahko izkoristi celotna površina ali pa tudi delno. Glede na lego strešine je potrebno oceniti optimalno velikost in lego. V skladu z veljavnimi predpisi je potrebno celotno pridobljeno energijo oddati v omrežje.

5. Predmet javnega naročila je tudi rušitev obstoječe športne dvorane. Sprašujem vas v čigavi lasti ostane konstrukcija obstoječe dvorane po izvedbi rušitev? Ali je moč vrednost odstranjene konstrukcije dvorane ki ostane v lasti izvajalca izraziti v vrednosti manj del pri izgradnji nove dvorane, ali po končanih rušitvah konstrukcija obstoječe dvorane ostane v lasti naročnika.

Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva odprodajo konstrukcije obstoječe telovadnice in mora to prikazati v obrazcu strukture ponudbene cene (jasno mora biti opredeljen strošek rušitve dvorane in prodajna vrednost obstoječe konstrukcije – telovadnice).